

RESULTATS ANALÍTICS

	Mètode	RESULTAT	V.P.	Limit admissible
!! Coliformes totals (u.f.c/ 100 ml).....	AI-71	180	0	100
!! E. coli (u.f.c./100 ml).....	AI-71	20	0	0
Clor lliure residual (mg/l Cl ₂).....	AI-65	< 0,01	1	5
Amoni (mg/l NH ₄ ⁺).....	AI-11	< 0,02	0,5	1,0
Nitrits (mg/l NO ₂ ⁻).....	AI-12	< 0,01	0,1	0,1
Conductividad a 20 °C (µS/cm).....	AI-15	481	2.500	4.000
pH.....	AI-16	8,35	6,5-9,5	4,5-10,0
Clorurs (mg/l Cl ⁻).....	AI-13	44	250	-
Nitrats (mg/l NO ₃ ⁻).....	AI-14	< 5	50	50
Color.....	AI-18	incolora	15	-
Olor.....	AI-18	inodora (ID:0)	(ID:3)	-
Terbolesa (UNF).....	AI-18	<1 (*)	5	6

(*) Presència de matèria sedimentable.

Valors paramètrics (V.P.) i límits admissibles segons normativa de referència.

OBSERVACIONS: Els paràmetres marcats amb el signe " !! " NO compleixen els requisits d'aptitud.**NORMATIVA DE REFERÈNCIA:** Reial Decret 3/2023 pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.**TRACTAMENT DESINFECTANT:** Addicionar aproximadament, per cada 50.000 litres d'aigua, 2 litres de dissolució comercial d'hipoclorit de 40-50 g de clor actiu per litre.*Aquest informe només certifica l'anàlisi de la mostra presentada.**Aquest document no pot ésser reproduït parcialment sense l'autorització per escrit del Laboratori del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.*